

GODKENDELSESINDEHAVER:

Raté ApS
Centervej 2
DK-6000 Kolding
Telefon: +45 69 89 86 86
Internet: www.ratel.dk


Rottespærre til vandret afløbsledning

RATÉL
model ET – 10 og ET – 20
dim. ø110, ø160, ø200 og ø250

FABRIKAT:

Raté ApS, Danmark

MÆRKNING:

- Type
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Rottespærren montres i vandretliggende afløbsledninger ved overgange til rens- og inspektionsbrønde samt nedgangsbrønde.

Rottespærren er kombineret med elektronisk enhed, der afliver rotter.

Rottespærren kan tilsluttes forskellige rørtyper og montering af rottespærren skal udføres i henhold til godkendelsesindehaverens anvisninger.

Montering af rottespærren skal udføres i henhold til godkendelsesindehaverens anvisninger.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Rottespærren er udført i rustfrit stål.

Rottespærren består af et U-formet profil med 2 ophængte klapper på tværsaksen. Klapperne, der sidder sidst i vandstrømmens retning er forsynet med en låseanordning, der kan låse den forreste klap i strømningsretningen.

Når en rotte møder spærren ledes den ind i et kammer hvor den aflives med højspænding. Efterfølgende fjernes rotten med spildevandsstrømmen.

Enheden kan monteres, betjenes og demonteres uden at man skal ned i brønden.